

IRATSZÁM:
KR - KT - I - ML - M3 - R00

M3 MELLÉKLET

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEK LISTÁJA

Dátum	Tárgy
2020. március 11.	Előzetes egyeztetés a tervezési feladatról
2020. április 24.	Visszajelzés a 2020. március 11-én tartott előzetes egyeztetésen felmerült kérdésekre a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. részéről
2020. május 21.	Visszajelzés a 2020. május 14-én megküldött munkaközi tervekre a Balatonalmádi Városgondnokság részéről
2020. július 8.	Közműnyilatkozatok a 2020. június 18-án e-közmű alkalmazáson keresztül benyújtott kérelem kapcsán (azonosító: 756540119)
2020. július 29.	Közútkezelői hozzájárulás a 2020. június 24-én benyújtott kérelem kapcsán (iktatószám: VES-504/4/2020)

BALATONALMÁDI, BALATONFÜZFŐI ÚTI SORFÁSÍTÁS TERVEZÉSE

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Időpont	Helyszín
2020. március 11. 10:00	Balatonalmádi, Polgármesteri Hivatal
Tárgy	
Előzetes egyeztetés a tervezési feladatról	
Jelenlévők	
Agg Z. Tamás	Balatonalmádi Városgondnokság
Kovácsné Meilinger Edit	Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Horváth Ágnes	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Szloszár György e. v.	tájépítész vezető tervező
Hollósi Vivien	tájépítész
Elhangzottak	

Városgondnokság tájékoztatása a tervezési helyszínnel kapcsolatban:

- a megküldött Szakvéleményben szereplő fák közül:
 - a Balatonfűzfői út nyárfái kivágásra kerülnek,
 - a vasút és Neptun út közötti nyárfák kivágásra kerülnek,
 - a vasút és közút között található 5 db nyárfa egyelőre megmarad;
- a Balatonfűzfői út telke és a magánterületek közötti közterület külön telek, mely az Önkormányzathoz tartozik;
- a fenntartási munkák elvégzéséről nagyobb részt az Önkormányzat gondoskodik;
- az országos kerékpárút hálózat tervezése még folyamatban van, a Balatonfűzfői út menti szakasz valószínűleg nem lesz a része, ugyanakkor a jelenlegi nyomvonal helyi kerékpárútként megmarad.

A sorfásítás kapcsán felmerült igények:

- kétoldali fasor létesítése szükséges;
- az Önkormányzat és a Városgondnokság az alábbi kialakítások váltakozásának lehetőségét vetette fel – a vázlatterv készítése során vizsgálandó:
 - zöldsáv,
 - leálló és/vagy parkolósáv,
 - zöldsáv + leálló és/vagy parkolósáv;
- a lakosság részéről felmerült, hogy legyen lehetőség hely biztosítására Y megforduláshoz, így biztonságosabbá, kényelmesebbé téve a Balatonfűzfői útra történő kihajtást, ugyanakkor ez a zöldsávtól területet venne el, és nem biztosítható minden ingatlannál. Félő az is, hogy ez lényegében parkoló fejlesztés lenne a tulajdonosok számára;

- figyelembe kell venni mind a légvezetékek, mind a föld alatt futó közművek védőtávolságait – szerződéskötés esetén a Tervező egyeztet a szolgáltatókkal, hogy van-e lehetőség a védőtávolságok csökkentésére gyökérterelő megoldás alkalmazása esetén;
- a fasor kiosztásakor figyelembe kell venni a közvilágítás lámpatesteinek pozícióját, továbbra is biztosítani kell az útpálya és a járda megvilágítását;
- viszonylag lassú növekedésű, keményfájú fajok, ill. fajták alkalmazandók;
- kerülni kell a terméssel szemetelő fajok, ill. fajták alkalmazását – pl. berkenye (*Sorbus sp.*);
- a légvezetékek miatt kerülni kell a túlzottan terebélyes fajok, ill. fajták alkalmazását, ugyanakkor biztosítani kell a kellő árnyékolást;
- a 4,5 m-es közúti úrszelvény és a fenntartás könnyítése miatt meg kell vizsgálni a sorfa minőségénél magasabb törzzsel rendelkező növények (tm > 2,2 m) – elsősorban magyarországi – beszerezhetőségét.

Az egyeztetés során felmerült fafajok:

- tölgy (*Quercus sp.*)
 - oszlopos fajta alkalmazása
- kőris (*Fraxinus sp.*)
 - nem javasolt az utóbbi időben, a fák gyökerét érintő megbetegedések miatt
- kislevelű hárs (*Tilia cordata*)
- szil (*Ulmus sp.*)
 - szilfavésznek ellenálló fajta
- ostorfa (*Celtis occidentalis*)
 - alapfaj nem alkalmazható, kertészeti fajták esetleg szóba jöhetnek
- dió (*Juglans sp.*)
 - amennyiben a meglévő diófák jó állapotúak és indokolt a megtartásuk, megfontolandó lehet a kiegészítés

Szerződéskötés esetén 3-5, a különböző igényeknek megfelelő fajt, illetve fajtát javasol a Tervező, melyek közül lehetőség lesz – akár a lakosság bevonásával – a telepítésre kerülő növény kiválasztására.

Az Ajánlattevő az alábbi kérdésekre vár választ:

- Mit mutat az üzemeltetési gyakorlat, mik a bevált fajok, illetve fajták a Város / Magyar Közút fásítási gyakorlatában, hasonló környezeti állapotok között?
- Mik a távlati elképzelések a Balatonfűzfői út kapcsán?
 - Tervezik-e az út szélesítését? (ha igen, lehetőség szerint pontos információt kérünk)
 - Tervezik-e a nyílt vízelvezető árkok lefedését?
- Milyen előírások, konkrét paraméterek vonatkoznak a Balatonfűzfői útra?
 - Behajtók létesítésekor / meglévők átépítésekor mekkora ívet kell alkalmazni a szegély lekerekítésnél?
 - Lehet-e párhuzamos pakolót kialakítani ezen az útszakaszon? Amennyiben igen, mekkora távolságot kell tartani a csomópontoktól?
 - Az út/padka szélétől milyen minimális távolságra lehetséges fát telepíteni?

- A vízelvezető árok koronavonalától milyen minimális távolságra lehetséges fát telepíteni? (jelenlegi fasor több egyed gyakorlatilag az árokban van)
 - Vannak-e egyéb kikötések (látási háromszög biztosításán felül) cserjékre, fás szárúakra?
- Kérjük megadni, hogy forgalomtechnikai kérdésekben kivel tudjuk felvenni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél?

Az emlékeztetőt összeállította	Dátum
Hollósi Vivien	Budapest, 2020. március 11.

Feladó: "Horváth Ágnes" <horvath.agnes@veszprem.kozut.hu>
Címzett: "Agg Z. Tamás" <varosgondnoksag.iv@balatonalmadi.hu>
Másolat: "Szloszjár György" <szloszjar.gyorgy@gartenstudio.hu>, "Kovácsné Meilinger Edit" <ekovacsne@balatonalmadi.hu>, azana@balatonalmadi.hu
Elküldött levelek: 2020. április 24. 7:01
Tárgy: RE: FW: Árajánlat Balatonfűzfői út tervezési alaptérkép

Kedves Tamás!

Egyeztettem a kollégáimmal, a kérdésekre az alábbi válaszokat adták:

Mit mutat az üzemeltetési gyakorlat, mik a bevált fajok, illetve fajták a Város / Magyar Közút fásítási gyakorlatában, hasonló környezeti állapotok között?

- **kislevelű hárs (Tilia cordata)**

- **szil (Ulmus sp.)**

- **tölgy (Quercus sp.)**

Mik a távlati elképzelések a Balatonfűzfői út kapcsán?

- - Tervezik-e az út szélesítését? (ha igen, lehetőség szerint pontos információt kérünk) **Társaságunk jelenleg nem tervezi**
 - Tervezik-e a nyílt vízvezető árok lefedését? **A lakott területen belül a csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat. Esetleges lefedési szándék esetén a Közút hozzájárulását meg kell kérni.**

Milyen előírások, konkrét paraméterek vonatkoznak a Balatonfűzfői útra?

Országos közutakra az Ütügyi Műszaki előírások vonatkoznak. A konkrét paraméterek ezekben megtalálhatóak. Az útügyi műszaki előírások nyilvánosak, a www.kozut.hu honlapon megtekinthetők.

- - Behajtók létesítésekor / meglévők átépítésekor mekkora ívet kell alkalmazni a szegély lekerekítésénél? **Az érvényben lévő Ütügyi előírások szerint.**
 - Lehet-e párhuzamos pakolót kialakítani ezen az útszakaszon? Amennyiben igen, mekkora távolságot kell tartani a csomópontoktól? **Lakott területen kívül nem, lakott területen belül az érvényben lévő Ütügyi előírások szerint.**
 - Az út/padka szélétől milyen minimális távolságra lehetséges fát telepíteni? **Minimum 2 m**
 - A vízvezető árok koronavonalától milyen minimális távolságra lehetséges fát telepíteni? (jelenlegi fasor több egyed gyakorlatilag az árokban van) **Minimum 2 m**
 - Vannak-e egyéb kikötések (látási háromszög biztosításán felül) cserjékre fás szárúakra? **Az érvényben lévő Ütügyi előírások szerint.**

Kérjük megadni, hogy forgalomtechnikai kérdésekben kivel tudjuk felvenni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél?

Magyar Közút NZRt Veszprém megyei Igazgatósága, Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály, osztályvezető: Bognár Kinga.

Üdvözléssel:

Horváth Ágnes

környezetvédelmi mérnök

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Veszprém Megyei Igazgatóság

Üzemeltetési és fenntartási osztály

8200 Veszprém, Mártírok útja 1.

Tel.: +36-88- 819-662

Mobil: +36-30-490-6759

Fax: +36-88-819-529

E-mail: horvath.agnes@veszprem.kozut.hu

Weboldal: www.kozut.hu

Instagram: www.instagram.com/magyarkozut

Youtube: www.youtube.com/magyarkozuthivatalos

Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

P Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

Feladó: "Agg Z. Tamás" <varosgondnoksag.iv@balatonalmadi.hu>

Címzett: "Szloszjár György" <szloszjar.gyorgy@gartenstudio.hu>, hollosi.vivien@gartenstudio.hu

Másolat: "Zana András" <azana@balatonalmadi.hu>, polgarmester@balatonalmadi.hu, varosgondnoksag.kv@balatonalmadi.hu,

"Kovácsné Meilinger Edit" <ekovacsne@balatonalmadi.hu>, mkovacs@balatonalmadi.hu, jegyzo@balatonalmadi.hu

Elküldött levelek: 2020. május 21. 14:33

Tárgy: FW: FW: Balatonfűzfői út - sorfásítás

Kedves Gyuri!

Az általad megküldött munkaközi tervekkel kapcsolatosan ma tartottunk egyeztetést a PM Hivatal munkatársaival és Polgármester Úrral..

Munkacsoportunk véleményének összegzését, az előzetes tervek folytatásához az alábbi észrevételeket, instrukciókat adjuk:

- Az út mindkét oldalára egységesen a díszkörte – Pyrus calleryana „Chanticleer” változatát javasoljuk, illetve értünk egyet.
- Szeretnénk, ha egységes habitusú, lombkoronájú, szimmetrikus megjelenésű lenne a fasor a térben.
- A páros (hegy felőli) oldalra is ez által egy kisebb lombkoronájú fasor kerül, ezért kérjük áttekinteni ezen oldal telepítési növényanyagát. Hasonló eloszlást, vizuálisan egyöntetű sűrűséget mutasson a páratlan oldallal.
- Érdemes – és kérjük - megvizsgálni, hogy a páros oldali fasort mennyire lehet közelebb húzni a 71-es úthoz, hogy a fasor zártabb szerkezetet, látványt adjon. (Közművek és rálátás, kihajtás biztosítása mellett).
- A tervezési területet kérjük kiterjeszteni a páros oldalon a 82. sz. ingatlanig – La Villa étterem parkoló nyugati (Füred felőli) oldaláig. Véleményünk szerint így lenne még egységesebb az utcakép. Amennyiben ez a többletmunka az eredeti vállalkozói díjba már nem fér bele, kérlek tegyél javaslatot annak összegére. Ha szükségesnek érzed, egy újabb helyszíni bejáráson még tudjuk pontosítani a területet. Pár kisebb fát itt is fel kell áldoznunk az új fasor érdekében.

Köszönettel és

Üdvözlettel: Agg Z. Tamás

intézményvezető

Balatonalmádi Városgondnokság

+3620/928-78-12

From: Szloszjár György [<mailto:szloszjar.gyorgy@gartenstudio.hu>]

Sent: Thursday, May 14, 2020 3:02 PM

To: Agg Z. Tamás

Cc: Zana András; Kovácsné Meilinger Edit; hollosi.vivien@gartenstudio.hu

Subject: Re: FW: Balatonfűzfői út - sorfásítás

Kedves Tamás!

Csatoltan küldjük az eddig elkészült terveket átnézésre, észrevételezésre, mielőtt hivatalosan megkérnénk a Magyar Közút véleményét, illetve elindítanánk a közmű egyeztetést.

Az anyaghoz írtunk egy kísérőlevelet is, amiben összefoglaltuk a legfontosabb tervezés kérdéseket, illetve a 2 szakasz környeztrenedezési tervére is rátettük a tervezéssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Várjuk jelentkezéseket!

Üdv: Gyuri

Szloszjár György

okl. táj- és kertépítész mérnök, vezető tervező, ügyvezető

szloszjar.gyorgy@gartenstudio.hu



táj- és kertépítész tervezőiroda
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I. em. 1-2.
tel/fax: +36-1 212-7365
www.gartenstudio.hu

Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnod ezt a levelet?

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Invitel Távközlési Zrt.

2020.06.23.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

2020.06.19.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2020.06.25.

Vodafone Magyarország Zrt.

2020.06.30.



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2020.06.20.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020.06.18.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

2020.07.08.

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2020.06.24.

Invitech ICT Services Kft.

2020.06.23.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	756540119
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2020.06.18.
Kérelmező neve:	Szloszjár György (306233041)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	saját nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	BALATONALMÁDI Balatonfűzfői út sorfásításának tervezése
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	sajátos technológiájú építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmények
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1-10 km közötti hossz

Megjegyzés:

Balatonalmádiban, a Balatonfűzfői út déli szakaszán nyárfasor kivágásra került. A kivágott fák helyett új kétoldali fasor telepítése tervezett. A közműnyilatkozatokat kizárólag a növénytelepítésre vonatkozólag kérjük megadni! Fatelepítés alapvetően csak a járdák és a vízelvezető árkok közötti területen lehetséges úgy, ha egyes közművek védőtávolságát lecsökkentjük. A fatelepítést megelőzően kézi munkával történő közműfeltárást írtunk elő a tervben, illetve gyökérterelő lemez alkalmazását a közművek védelmében. Kérjük állásfoglalásuk megtételekor tartsák szem előtt a fasorok városképi / ökológiai szerepének fontosságát!

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Szloszjár György
Adószám:	66553320141
Cím:	1012 Budapest 01. ker., Pálya utca 13.
Telefon:	06306855912
E-mail cím:	szloszjar.gyorgy@gartenstudio.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Balatonalmádi
Helyrajzi szám: 1197/1

Megadott tervezési terület:

POLYGON((571803.8 188756.3,572368.7 188123.5,572398.1 188042.3,572388.3 187970.9,572434.5 187928.9,572465.3 188033.9,572504.5 188060.5,572406.5 188143.1,571829.28 188781.13,571803.8 188756.3))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8600 Siófok, Tanácsház utca 7

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitech ICT Services Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2040 Budaörs, Edison utca 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest 13. ker., Váci út 37

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

manuális kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Nincs publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11 4. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6 a épület
1 lépcsőház 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	2020-06-12_KR-KT-I-ML-01-R00_Muszaki leiras.pdf (2090647)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.06.18.
Rögzítő neve:	Szloszjár György (306233041)
/ Fájlnév (azonosító):	2020-06-12_KR-KT-T-HR-01-R00_Attekinto helszinrajz_1000_297x1110.pdf (2090648)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.06.18.
Rögzítő neve:	Szloszjár György (306233041)
/ Fájlnév (azonosító):	2020-06-12_KR-KT-T-HR-05- R00_Novenykiultetesi es novenykituzesi terv_Kovesalja-Ond_250_594x950.pdf (2090649)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.06.18.
Rögzítő neve:	Szloszjár György (306233041)
/ Fájlnév (azonosító):	2020-06-12_KR-KT-T-HR-06- R00_Novenykiultetesi es novenykituzesi terv_Ond-Bocskai_250_594x850.pdf (2090650)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.06.18.
Rögzítő neve:	Szloszjár György (306233041)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Balatonalmádi Város Önkormányzata

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja: 2020.06.27.

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2020.07.08.

Ügyintéző neve: Pordán Boglárka (934620468)

Ügyintéző telefon: 0688542444

Ügyintéző email cím: bpordan@balatonalmadi.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2020.06.19.

Ügyintéző neve: Tüske Eszter (189597524)

Ügyintéző telefon: 0680240240

Ügyintéző email cím: engedelyezes@drv.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.06.25.
Ügyintéző neve: Tüske Eszter (189597524)
Ügyintéző telefon: 0680240240
Ügyintéző email cím: engedelyezes@drv.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékelt TcT-6739331/2020. ügyiratszámú közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak betartása kötelező. A jegyzőkönyvet kérjük a tervhez csatolni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 2105357
Fájlnév: Balatonalmádi Balatonfűzfői u. sorfásítása DRV Zrt. aláírt.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2020.06.25.
Rögzítő neve: Tüske Eszter (189597524)

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2020.06.18.
Ügyintéző neve: Kondicsné Bognár Aletta (483878901)
Ügyintéző telefon: +36307075279
Ügyintéző email cím: aletta.bognar@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.06.20.
Ügyintéző neve: Takács Gábor (848544586)
Ügyintéző telefon: +36307793724
Ügyintéző email cím: gabor.takacs1@eon-hungaria.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 756540119 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2020.06.18.
Ügyintéző neve: Csatai-Németh Éva (298680407)
Ügyintéző telefon: 06/30-866-5019
Ügyintéző email cím: eva.nemeth@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2020.06.19.
Ügyintéző neve:	Horváth János (616784743)
Ügyintéző telefon:	06-30-4748206
Ügyintéző email cím:	janos.horvath6@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Növényzettel, faültetéssel, erdőtelepítéssel történő érintettség esetén:

Fa törzsét 1 méternél jobban nem közelítheti meg a gázvezeték. Fa 1-2 m közötti megközelítésekor a fa gyökérzetének káros

mechanikai hatásaitól kell megvédeni a gázvezeték. A megközelített fa törzsének széleinél 1-1 méterrel túlnyúlóan védművet

kell beépíteni. Ez lehet acél burokcső, vagy a gázvezeték fa felőli oldalára elhelyezett, egybefüggő vasbeton elem lehet.

Amennyiben a meglévő gázvezeték utólag szükséges védelembe helyezni, akkor elsősorban az előre gyártott, vagy a helyszínen

készített vasbeton védművet kell előnyben részesíteni. Utólagos burokcső készítésénél acél cső hosszanti félbevágásával és a

gázvezetékre történő illesztésével kell elvégezni a munkát. A csövet bandázsolással kell összefogatni, amelyet 2 m-es burokcső

hosszig min. 4 helyen, ezen felül 1 m-enként 1 helyen kell összebandázsolni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	2093268
Fájlnév:	E közmű aláírt.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2020.06.19.
Rögzítő neve:	Horváth János (616784743)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitech ICT Services Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2020.06.23.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

06703313858

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digih.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.06.23.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

06703313858

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digih.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2020.06.23.
Ügyintéző neve:	Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)
Ügyintéző telefon:	06703313858
Ügyintéző email cím:	adrienn.pucher@dzi.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.

Amennyiben a tárgyi építés miatt az Invitel Zrt. tulajdonú távközlési hálózat védelembehelyezése, illetve átépítése válik szükségessé, ez a beruházó költségére történik.

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közmű rendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A földalatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.

A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni. Szakfelügyelethez, munkaterület átadáshoz, műszaki átadáshoz, üzemeltetői nyilatkozat kiállításához, kérem, keresse műszaki ellenőr munkatársunkat, és mindig hivatkozzon az egyeztetés e-közmű azonosítójára.

Műszaki ellenőr munkatársunk elérhetősége: Lakner Emil, e-mail: laknere@invitel.co.hu

A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg s anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendel meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -,

úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról

a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Eltérő nyomvonal, műszaki megoldás esetén új egyeztetés szükséges.

Amennyiben tárgyi építési munka során az Invitel ZRt. tulajdonú hálózat kiváltása szükséges úgy a hálózatunk kiváltásának tervét szaktervezővel készíttesse el a beruházó.

A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés, stb.) kapcsolatban kérem, keresse kapcsolattartónkat: Golarits Réka e-mail: golaritsr@invitel.co.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2020.06.18.
Ügyintéző neve: Gellért Tamás (457668806)
Ügyintéző telefon: +3696519201
Ügyintéző email cím: gellert.tamas@telekom.hu
Kifejtés:
Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2020.06.24.
Ügyintéző neve: Lévai Pál (823946714)
Ügyintéző telefon: +3646508158-103
Ügyintéző email cím: levai.pal@prtelecom.hu
Kifejtés:

Felhívánk a figyelmet arra, hogy a településen légkábeles hálózatunk működik. A káresemény elkerülése érdekében a munkagépekkel a megfelelő védőtávolságot megtartani szíveskedjenek

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.06.24.

Ügyintéző neve:

Paróczy Balázs (655722645)

Ügyintéző telefon:

+36703191814

Ügyintéző email cím:

paroczy.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.06.30.
Ügyintéző neve: Paróczy Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon: +36703191814
Ügyintéző email cím: paroczi.balazs@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV !

A tárgyi létesítmény érinti a VODAFONE Magyarország Zrt. közös oszlopsoros hálózatát.
A VODAFONE hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel (kozmu@vodafone.com).

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a VODAFONE Mo. Zrt. műszaki ellenőre az adott munkaterületen megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés VODAFONE nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéljük a felmerülő műszaki kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a VODAFONE Mo. Zrt. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 25.000Ft+ÁFA műszaki szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra az VODAFONE Magyarország Zrt.-t meg kell hívni. Az VODAFONE Magyarország Zrt. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@vodafone.com)

A VODAFONE hálózatban okozott bárminemű rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(1) idegen közmű létesítése esetén

Ügyiratszám: TcT-6739331/2020. E-közmű azonosító: 756540119

Készült: A DRV Zrt. hivatalos helyiségében 2020. év június hónap 25. napján

Egyeztető közmű szervezet: DRV Zrt. Engedélyezési Osztály (Balatonfüred)

DRV Zrt. képviselője: Tüske Eszter (engedélyezési munkatárs)

Az egyeztetést kérő tervező vagy vállalkozás: Szloszjár György

Terv tárgya: Balatonalmádi, Balatonfüzfői u. sorfásítása

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő ivóvíz törzshálózatot és a hozzá tartozó bekötéseket:

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő szennyvíz törzshálózatot és a hozzá tartozó bekötéseket:

☒ ÉRINTI

☐ NEM ÉRINTI

A DRV Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerinti munka Társaságunk üzemeltetésében lévő irányítástechnikai kábelt:

☐ ÉRINTI

☒ NEM ÉRINTI

Érintettség esetén közmű kezelői hozzájárulásra történő benyújtás:

☐ SZÜKSÉGES*

☒ NEM SZÜKSÉGES

*Az elkészített engedélyezési tervet 2 pld.-ban szükséges benyújtani a DRV Zrt.-hez (8600 Siófok Tanácsház u. 7. sz.)

Víziközmű (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, irányítástechnikai jelzőkábel*) kiváltása:

☐ SZÜKSÉGES**

☒ NEM SZÜKSÉGES

*megfelelő rész aláhúzendő

**kiváltás esetén külön egyeztetés szükséges


Egyéb kikötések:

A tervezett fásítás nyomvonala érinti a Társaságunk által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz törzshálózatot. A Balatonfüzfői u-ban üzemelő ivóvíz törzshálózat azbesztcement anyagú, mely rendkívül érzékeny a környezetében történő talajmozgásokra, a fásítás során történő földmozgás is okozhat meghibásodást! A szennyvíz törzshálózattól 3 m védőtávolságot írunk elő. Ellenkező esetben a fák gyökerei belenőhetnek a csatornába, mely sorozatos dugulásokat indukálhat!

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

1. A tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) előírásai.
2. A létesítmény tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
3. A DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.
4. A keresztezéseknél minden esetben a tervezett vezetéket védőcsőbe kell helyezni, a védőcső 1-1 m túlnyúlással kerüljön elhelyezésre. Az elkészült közmű fölé, a szabvány által előírt magasságban jelzőszalagot kell fektetni.
5. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok Pf.: 59. email elérhetőség: megrendelo@drv.hu) kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra hivatkozva.
6. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk biztosítása mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkaterület átadásáig üzemvezetőségunktől köteles megrendelni. A megrendelésben kérjük megadni a megrendelő számlázási címét, adószámát, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa végzett tevékenység a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142.§ szerinti fordított adózás alá tartozik-e.
7. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, kérjük a szakfelügyelet írásbeli megrendelését (Balatonalmádi Üzemvezetőség, 8220 Balatonalmádi, Eötvös u. 25. Elérhetőség: megrendelo@drv.hu).
8. A műszaki átadására a DRV Zrt. képviselőjét meg kell hívni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok Pf.: 59. email elérhetőség: megrendelo@drv.hu) kérjük megküldeni, a fenti ügyiratszámra hivatkozva.
9. Amennyiben a szakfelügyelet megrendelése elmarad, úgy a használatbavételi engedélyhez nem áll módunkban hozzájárulni.
10. A kivitelező köteles az ivóvíz és szennyvízvezetékért bármilyen rongálást a Diszpécserszolgálatunknak jelenteni, a 06-80-240-240/1 menüponton, és egyben a helyreállítási munkákat kérjük írásban megrendelni Társaságunktól.
11. Az ivóvíz és szennyvíz vezetéket ért esetleges rongálások utáni helyreállítás költségei a szakfelügyeletről függetlenül a kivitelezőt terhelik.
12. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, melynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.
13. Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építetőhöz eljusson.

.....
tervező, egyeztetést kérő vállalkozás


Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
27.
.....
Tüske Eszter
engedélyezési munkatárs

Egyetértési nyilatkozat az E-KÖZMŰ-ben történt közműegyeztetéshez

Az E-KÖZMŰ rendszerébe feltöltött és egyeztetésre került tervdokumentáció az üzemeltetésünkben lévő gázvezeték-hálózatot érinti/keresztezi.

A tervezett létesítmények esetében az alábbiak betartását írjuk elő az egyes tervezett közművek létesítésével, kialakításával kapcsolatban:

Ivóvízvezetékkel történő érintettség esetén:

Amennyiben a gázvezeték keresztezése felülről történik, akkor a gázvezetékre utólagosan védőcső elhelyezése szükséges - keresztezéstől számított 1,0-1,0 m-es túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A gázelosztó-vezeték és a vízvezeték keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandók. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,7 m védőtávolság tartandó. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A vízvezeték fektetését csak útvágással lehet végezni, útfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Szennyvízvezetékkel történő érintettség esetén:

A gázvezeték felső keresztezése esetén a gázvezetékre utólagosan védőcső, alsó keresztezése esetén burokcső elhelyezése szükséges - keresztezéstől számított 1,0-1,0 m-es túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A védőcső a gázvezetéknel 2 dimenzióval nagyobb legyen, végeit le kell zárni és terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végeit TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. A gázvezeték és a szennyvízvezeték keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandók. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 1,0 m védőtávolság tartandó. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A szennyvízvezeték fektetését csak útvágással lehet végezni, útfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Csapadékvíz-vezetékkel történő érintettség esetén:

A gázvezeték felső keresztezése esetén a gázvezetékre utólagosan védőcső, alsó keresztezése esetén burokcső elhelyezése szükséges - keresztezéstől számított 1,0-1,0 m-es túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A védőcső a gázvezetéknel 2 dimenzióval nagyobb legyen, végeit le kell zárni és terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végeit TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. A gázvezeték és a csapadékvíz-vezeték keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandók. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,5 m védőtávolság tartandó. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A csapadékvíz-vezeték fektetését csak útvágással lehet végezni, útfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Felszíni csapadékvíz elvezető árok kialakítással történő érintettség esetén:

Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, állandó szakfelügyelet mellett. A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2 héttel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. A gázelosztó-vezeték jelenlegi fektetési mélysége 0,8-1,2 m. A gázvezeték felett 60 cm-nél kisebb földtakarás nem megengedett, ha ez nem tartható, a gázvezeték ki kell váltani. Ebben az esetben a tervezést és kivitelezést Társaságunknál meg kell rendelni. Ha az árokfenék, vagy a csapadékcatorna és a gázvezeték 0,6 és 1,0 m közötti földtakarása biztosítható, akkor a gázvezetékre burokcső elhelyezése szükséges. A burokcső a gázvezetéknel 2 dimenzióval nagyobb legyen. A tervezéssel, kivitelezéssel, burokcsővek elhelyezésével járó minden költség a kivitelezőt vagy a beruházót terheli.

Elektromos földkábelrel történő érintettség esetén:

Keresztezésnél a gázvezetékre utólagosan a haszoncsőnél 2 dimenzióval nagyobb PE SDR17,6, vagy acél anyagú burokcső, vagy betonlap elhelyezése szükséges - keresztezéstől számított 1,0-1,0 m-es túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A gázelosztó-vezeték és a földkábel keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány

**E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém
(8200 Veszprém, Mártírok u. 9.)**

előírásai betartandóak. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,5 m védőtávolság tartandó. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A kábel fektetését csak útatvágással lehet végezni, útatfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Védőcsőbe helyezett elektromos földkábelrel történő érintettség esetén:

Terv szerint a földkábel védőcsőben kerül elhelyezésre, ezért üreges túlnyomás nélküli közműnek minősül. A kábel és a gázelosztó-vezeték között vízszintesen min. 0,7 m távolság tartandó. A gázelosztó-vezeték felülről történő keresztezése esetén a gázvezeték utólag – a keresztezéstől számított 1,0-1,0 méteres túlnyúlással -, védőcsőbe kell helyezni. A védőcső a gázvezetéknek 2 dimenzióval nagyobb legyen, végeit le kell zárni és a terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végeit TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. Előzőek szerint kell a védőcsövet elhelyezni ott is, ahol a tervezett vezeték és a gázvezeték között vízszintesen a 0,7 m távolság nem biztosított. A gázvezeték alulról történő keresztezése esetén a gázvezeték utólag – a keresztezéstől számított 1,0-1,0 méteres túlnyúlással - burokcsőbe kell helyezni. A burokcső a gázvezetéknek 2 dimenzióval nagyobb legyen. A védőcsővek vagy burokcsővek elhelyezésével járó minden költség a kivitelezőt vagy a beruházót terheli. A gázelosztó-vezeték és a földkábel keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandóak. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. A gázelosztó-vezeték átlagos fektetési mélysége 0,8-1,2 m, ezért a tervezett kábel fektetési mélységeinél ezt kérjük figyelembe venni. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, állandó szakfelügyelet mellett. A kábel fektetését csak útatvágással lehet végezni, útatfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Oszlop, villanyoszlop 2 méteren belüli megközelítése (burokcső)

A cső elhelyezése munkaárok nyitás nélkül, az oszlop külső behatároló széleinél legalább 1,0 m-rel túlnyúló burokcsőbe történjen. Az oszlop 2,0 m-en belüli megközelítéséhez az érintett közműkezelő hozzájárulása szükséges. Érintőtávolság 1 méternél kisebb nem lehet (kidőlés és oszlopcsere esetén is állékony legyen). A megközelítési terv mindkét üzemeltető részéről, egyeztetési jegyzőkönyvön elfogadott legyen!

Távközlési földkábelrel történő érintettség esetén:

Keresztezésnél a gázvezeték utólagosan a haszoncsőnél 2 dimenzióval nagyobb PE SDR17,6, vagy acél anyagú burokcső, vagy betonlap elhelyezése szükséges-keresztezéstől számított 1,0-1,0 m-es túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A gázelosztó-vezeték és a földkábel keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandóak. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,5 m védőtávolság tartandó. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A kábel fektetését csak útatvágással lehet végezni, útatfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Védőcsőbe helyezett távközlési földkábelrel történő érintettség esetén:

Terv szerint a földkábel védőcsőben kerül elhelyezésre, ezért üreges túlnyomás nélküli közműnek minősül. A kábel és a gázelosztó-vezeték között vízszintesen min. 0,7 m távolság tartandó. Amennyiben üreges állandó túlnyomás nélküli közmű utólag felülről keresztezi a gázelosztó vezetéket, a védőcsővel védelmet az utólagosan épített közművön kell kialakítani a keresztezéstől számított 1,0-1,0 méteres túlnyúlással. A védőcső a gázvezetéknek 2 dimenzióval nagyobb legyen, végeit le kell zárni és a terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végeit TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. Előzőek szerint kell a védőcsövet elhelyezni ott is, ahol a tervezett vezeték és a gázvezeték között vízszintesen a 0,7 m távolság nem biztosított. A gázvezeték alulról történő keresztezése esetén a gázvezeték utólag – a keresztezéstől számított 1,0-1,0 méteres túlnyúlással - burokcsőbe kell helyezni. A burokcső a gázvezetéknek 2 dimenzióval nagyobb legyen. A védőcsővek vagy burokcsővek elhelyezésével járó minden költség a kivitelezőt vagy a beruházót terheli. A gázelosztó-vezeték és a földkábel keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandóak. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. A gázelosztó-vezeték átlagos fektetési mélysége 0,8-1,2 m, ezért a tervezett kábel fektetési mélységeinél ezt kérjük figyelembe venni. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, állandó szakfelügyelet mellett. A kábel fektetését csak útatvágással lehet végezni, útatfúrással történő kivitelezéshez nem járulunk hozzá.

Túlnyomás nélküli üreges műtárgyak alsó keresztezése (védőcső)

Csatorna és túlnyomás nélküli üreges műtárgy alsó keresztezésekor az esetlegesen kiszivárgó gáztól kell megvédeni a keresztezett műtárgyat, ezért a gázvezeték védőcsőbe kell fektetni. Védőcső kiszellőztetése megvalósítható szaglócső beépítésével, illetve a védőcső terepszint fölé vezetésével. Utóbbi megoldás leágazó vezeték keresztezésénél alkalmazható, legfeljebb 10 méteres felszín

**E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém
(8200 Veszprém, Mártírok u. 9.)**

alatti bordáscső esetében, előkertés vagy a fali felállás acél védőcsővéig. Ez esetben, a bordáscső homokágyban lévő gyűrűs terét gáztömören le kell zárni. A gyűrűs tér szellőzése az acél védőcsővön át történik.

Védőcső hossza a keresztezett vezeték behatároló méretén legkevesebb 1-1 méterrel nyúljon túl.

Nem minősül üreges műtárgynak a fedett esővíz-gyűjtő csatorna, ha a szabad légtér felé nyitott befolyó nyílásokkal rendelkezik, amelyek egymástól való távolsága 50 méternél kisebb.

Amennyiben üreges állandó túlnyomás nélküli közmű utólag felülről keresztezi a gázelosztó vezetéket, a védőcsöves védelmet az utólagosan épített közművön kell kialakítani. Nem tekintendő üreges állandó túlnyomás nélküli közműnek az a védőműtárgyban elhelyezett közmű, amelynek a védőműtárgya meggátolja, hogy az abba esetlegesen kerülő gáz a közműre vagy a környezetre veszélyt jelentsen.

Meglévő gázvezetéket felülről keresztező optikai kábel védelméről, valamint a gáztömör lezárásról a közmű építetőjének kell gondoskodnia. A társközmű aknájának, védőcsővének a talaj felé gáztömören lezártnak kell lennie, a védőcső épületbe nem léphet be. A gáztömör lezárást a közműegyveztetés során a tervdokumentációval a kivitelező igazolja. Ezek teljesülése esetén a meglévő gázvezeték utólagos védelembe helyezése nem szükséges.

Távhő vezetékekkel történő érintettség esetén:

Tárgyi munkánál kézi erővel történő óvatos földmunka szükséges. Közművek keresztezésénél a 30-150° közötti szög betartása kötelező. Párhuzamos fektetés esetén a minimum védőtávolság 1,0 m. A keresztezésnél védőcső alkalmazását írjuk elő. Gázvezeték keresztezésénél biztosítani kell a gázvezeték átmelegedés elleni védelmét. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A vezetékek fektetését csak úttárvágással lehet végezni, úttárfúrással történő kivitelezéshez nem járunk hozzá.

Autópálya, autópálya, külterületi közutak keresztezése (védőcső, burokcső)

Jelentős utak PE gázvezetékekkel történő keresztezése esetén a gázvezeték és a burkolat védelme érdekében, a keresztezés teljes hosszában a gázvezetéket úgy kell kiépíteni, hogy vezetékváltoztatási munka a burkolat megbontása nélkül legyen lebonyolítható, ehhez burokcső beépítése szükséges. A burokcső a zárt burkolat teljes szélességében legyen kiépítve. Amennyiben az érintett csőszakaszba hegesztési varrat kerül, úgy nem burokcső, hanem védőcső szükséges, tehát ki kell szellőztetni. A burokcső anyagválasztása során figyelembe kell venni a közúti terhelés nagyságát is. Különösen nagy súlyterhelésű utak keresztezésénél a gázvezeték védelmét az aszfaltszőnyeg szélességében, alkotó fölé helyezett teherelosztó lemezekkel kell növelni.

Útburkolat, járdaépítéssel történő érintettség esetén:

A gázelosztó-vezeték jelenlegi takarása belterületen 0,8-1,0 m, külterületen 1,0-1,3 m, ami nem csökkenhet! A gázvezeték terepfelszíni tárgyait az új terepszintre fel kell hozni. Ennek költsége teljes egészében a beruházót, vagy a kivitelezőt terheli. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett.

Növényzettel, faültetéssel, erdőtelepítéssel történő érintettség esetén:

Fa törzsét 1 méternél jobban nem közelítheti meg a gázvezeték. Fa 1-2 m közötti megközelítésekor a fa gyökérzetének káros mechanikai hatásaitól kell megvédeni a gázvezetéket. A megközelített fa törzsének széléinél 1-1 méterrel túlnyúlóan védművet kell beépíteni. Ez lehet acél burokcső, vagy a gázvezeték fa felőli oldalára elhelyezett, egybefüggő vasbeton elem lehet. Amennyiben a meglévő gázvezetéket utólag szükséges védelembe helyezni, akkor elsősorban az előre gyártott, vagy a helyszínen készített vasbeton védművet kell előnyben részesíteni. Utólagos burokcső készítésénél acél cső hosszanti félbevágásával és a gázvezetékre történő illesztésével kell elvégezni a munkát. A csövet bandázsolással kell összefogatni, amelyet 2 m-es burokcső hosszúig min. 4 helyen, ezen felül 1 m-enként 1 helyen kell összehandázni.

Általános előírásaink

A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2 héttel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. (8200 Veszprém, Mártírok u. 9.) A kivitelezés után az esetlegesen feltárt gázelosztó-vezetékeket a munkagödör visszatemetése előtt be kell mutatni.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém
(8200 Veszprém, Mártírok u. 9.)

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.”

A Bt. Vhr. 19/A. § (8)

(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:)

Bt. Vhr. 19/B. § (6) bekezdés: Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1-1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni.

A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Az alábbiakra külön felhívjuk a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm. r. Bt. Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.”

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával, f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.”

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.”

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egymillió forintig terjedhet.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9.6

Horváth János
Területgazda

Garten Studio Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út u. 66.

Iktatószám: VES-504/4/2020

Tárgy: Balatonalmádi,
Balatonfűzfői úti fakivágás,
sorfásítás közútkezelői
hozzájárulás

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Szabó Márk

Tisztelt Címzett!

Társaságunkhoz 2020. június 25-én kelt kérelmére, amelyben Balatonalmádi belterületén, a 71 sz. főút 22+470 – 23+390 km sz-ek között az út mindkét oldalán álló balesetveszélyes fák kivágásához és a sorfásítás elvégzéséhez

közútkezelői hozzájárulást adunk

az alábbi kikötésekkel, azok betartása mellett:

1. Amennyiben a fakivágás és a sorfásítás országos közutat érint, a munka ideiglenes forgalomkorlátozás nélkül nem végezhető!

A munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása” c. e-UT 04.05.14 számú Útügyi Műszaki Előírás alapján kell biztosítani a helyi adottságok figyelembevételével.

Az ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítésére vonatkozóan az Útügyi Műszaki Előírásban szereplő típusterv az irányadó azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a forgalomterelés ez alapján nem végezhető el, egyedi kérelmet kell benyújtani jóváhagyásra Társaságunk részére. Ezen esetekben a forgalomterelés csak egyedi hozzájárulás alapján végezhető.

2. Az ideiglenes forgalomkorlátozásról az ÚTINFORM-on keresztül a közlekedőket tájékoztatjuk, ezért a forgalomkorlátozás tényleges megkezdését és befejezését az engedélyes köteles társaságunk diszpécser szolgálata részére telefonon (88/819-520) bejelenteni 24 órával a munkakezdés előtt.

3. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka, ill. korlátozott látási viszonyok esetén, a sarokpontokon, továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.

4. Tekintettel arra, hogy a közúti közlekedésre veszélyes fák közút kezelőjének tulajdonú földrészleten találhatóak, ezért pótlásukról a közút kezelője rendelkezik. A benyújtott vázlattelev alapján készült kiviteli szintű növénytelepítési terveket Társaságunk felelős szervezeti egysége átnézte és elfogadottnak tekinti.

5. A benyújtott vázlattelev alapján készült kiviteli szintű növénytelepítési tervben felsorolt fajokat Társaságunk felelős szervezeti egysége átnézte és elfogadottnak tekinti.

6. A fakivágás során az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) előírásai betartandók, a munkák során a láthatósági mellény viselése, minden ott dolgozó számára kötelező, az okozott károkért és személyi sérülésért a kérelmező a felelős.
7. Az országos közutat és tartozékait, föld, gép, szerszám vagy növény tárolására felhasználni nem szabad.
8. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell. **A helyszínt rendezett állapotban kell hagyni, a fakitermelésből származó hulladékot a Kérelmező köteles elszállítani.**
9. A hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos közúti károkért a beruházó és kivitelező anyagilag felelős, ezért három évig, ill. a jogszabályi szavatossági időn belül helyreállítási kötelezettség áll fenn.
10. Igazgatóságunk a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását a helyszínen ellenőrizheti, az engedélyezettől eltérő munkavégzés, továbbá nem megfelelő kivitelezésű helyreállítási munka esetén hatósági intézkedést kezdeményezhet. Az általunk kiadott közútkezelői hozzájárulást és a jóváhagyott dokumentációt legkésőbb a munkakezdés bejelentésekor a kivitelező rendelkezésére kell bocsátani.
11. A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti forgalmi rendet kell visszaállítani.

Közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) bekezdés b) pontja alapján adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben előírtakat.

A fentiek figyelembevételével kérjük állásfoglalásunk szíves tudomásulvételét.

Veszprém, 2020. július 29.

Üdvözlettel



Fekete János
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatósága
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
1901



Bogner Kinga
osztályvezető

Kapják:

- Címzett
- Polgármesteri Hivatal Balatonalmádi
- U1 – Veszprémi mérnökség
- Irattár